

Leistungserklärung / DOP

DOP Nr: M75006

Eindeutiger Kenncode des Produkts: Unique identification code of the product Jedinstveni identifikacijski broj proizvoda: Cod unic de identificare a produsului: Jedinečný identifikační kód produktu: A terméktípus egyedi azonosító kódja:	J-Y(ST)Y	Seite / Page:	2	DE
			3	EN
			4	HR
			5	RO
			6	CZ
			7	H

Leistungserklärung

DOP Nr: M75006

Meinhart Kabel Österreich GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St.Florian www.meinhart.at
--

Eindeutiger Kenncode des Produkts:	J-Y(ST)Y							
Verwendungszweck:	Elektrizitätsversorgung in Gebäuden und anderen Bauwerken mit dem Ziel, die Entstehung und Ausbreitung von Feuer und Rauch zu begrenzen.							
Prüfsystem der Leistungsbeständigkeit:	System 3							
Harmonisierte Norm:	EN50575:2014 + A1:2016							
Erklärte Leistungen (Brandverhalten):	Eca							
Gefährl. Stoffe:	NPD							
Eindeutiger Kennungscode des Herstellers:	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■				
DOP Nummer des Produzenten:	EC20170008	0660	454112000	17-E3040-1				
Notifizierte Prüfstelle:	51	51	2479	366				
PrüfJahr:	2017	2017	2017	2017				

Eindeutiger Kennungscode des Herstellers:								
DOP Nummer des Produzenten:								
Notifizierte Prüfstelle:								
PrüfJahr:								

Diese Leistungserklärung ist ausgestellt unter der allgemeinen Verantwortung des oben genannten Herstellers.

Kollmann Gerald / QM
 Name/Funktion

St.Florian, 06.07.2017
 Ort/Datum


MEINHART
 Kabel Österreich GmbH
 Westbahnstraße 6
 A-4490 St. Florian

Unterschrift

Declaration of Performance

DOP Nr: M75006

Meinhart Kabel Austria GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St.Florian www.meinhart.at

Unique identification code of the product	J-Y(ST)Y							
Purpose of use:	Electricity supply in buildings and other buildings with the aim of limiting the formation and spreading of fire and smoke.							
test system of constancy of performance	System 3							
Harmonized standard	EN50575:2014 + A1:2016							
Explained services (fire behavior)	Eca							
dangerous substances	NPD							
Unique identification code of the manufacturer	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■				
DOP number of the producer	EC20170008	0660	454112000	17-E3040-1				
notified inspection authority	51	51	2479	366				
Test year:	2017	2017	2017	2017				

Unique identification code of the manufacturer								
DOP number of the producer								
notified inspection authority								
test year								


This service declaration is issued under the general responsibility of the above mentioned manufacturer.

Kollmann Gerald / QM

 Name/Function

St.Florian, 06.07.2017

 Place/Date


MEINHART
 Kabel Österreich GmbH
 Westbahnstraße 6
 A-4490 St. Florian

 Signature

Izjava o uspješnosti

DOP Nr: M75006

Meinhart Kabel Austria GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St. Florian www.meinhart.at
--

Jedinstveni identifikacijski broj proizvoda:	J-Y(ST)Y						
Namjena:	Opskrba električnom energijom u zgradama i drugim građevinama s ciljem ograničavanja nastanka i širenje požara i dima.						
Test sustav stalnosti izvedbe:	System 3						
Harmonizirani standard:	EN50575:2014 + A1:2016						
Navedene usluge (ponašanje požara)	Eca						
Opasne tvari:	NPD						
Jedinstveni identifikacijski broj proizvođača:	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
DOP Broj proizvođača:	EC20170008	0660	454112000	17-E3040-1			
Prijavljeno tijelo:	51	51	2479	366			
Test godine:	2017	2017	2017	2017			

Jedinstveni identifikacijski broj proizvođača:							
DOP Broj proizvođača:							
Prijavljeno tijelo:							
Test godine:							

Ova izjava o uspješnosti izdaje u skladu s općim odgovornosti proizvođača.

Kollmann Gerald / QM

Ime/Funkcija

St. Florian, 06.07.2017

mjesto/Datum


MEINHART
Kabel Österreich GmbH
Westbahnstraße 6
A-4490 St. Florian

Potpis

Declarația de performanță

DOP Nr: M75006

Meinhart Kabel Austria GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St.Florian www.meinhart.at

Cod unic de identificare a produsului:	J-Y(ST)Y							
Utilizarea conform destinației:	Alimentarea cu energie electrică în clădiri și alte structuri, cu scopul de a limita apariția și propagarea focului și a fumului.							
Sistemul de testare a constanței performanței:	System 3							
Standard armonizat:	EN50575:2014 + A1:2016							
Serviciile menționate (comportamentul la foc)	Eca							
Substanțe periculoase:	NPD							
Cod unic de identificare al producătorului:	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■				
Număr de producători DOP:	EC20170008	0660	454112000	17-E3040-1				
Organism notificat:	51	51	2479	366				
an de testare:	2017	2017	2017	2017				

Cod unic de identificare al producătorului:								
Număr de producători DOP:								
Organism notificat:								
an de testare:								

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu responsabilitățile generale ale producătorului.

Kollmann Gerald / QM

Nume/Funcție

St.Florian, 06.07.2017

loc/Data


MEINHART
 Kabel Österreich GmbH
 Westbahnstraße 6
 A-4490 St. Florian

Semnătură

Prohlášení o vlastnostech

DOP Nr: M75006

Meinhart Kabel Austria GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St. Florian www.meinhart.at
--

Jedinečný identifikační kód produktu:	J-Y(ST)Y						
Předpokládané použití:	Zásobování elektrickou energií v budovách a jiných staveb s cílem omezit vznik a šíření ohně a kouře.						
Testovací systém stálosti vlastností:	System 3						
Harmonizovanou normu:	EN50575:2014 + A1:2016						
Uvedené služby (chování při požáru)	Eca						
Nebezpečné látky:	NPD						
Jedinečný identifikační kód výrobce:	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
Číslo DOP výrobce:	EC20170008	0660	454112000	17-E3040-1			
Oznámený subjekt:	51	51	2479	366			
Test rok:	2017	2017	2017	2017			

Jedinečný identifikační kód výrobce:							
Číslo DOP výrobce:							
Oznámený subjekt:							
Test rok:							

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na základě obecných povinností výrobce.

Kollmann Gerald / QM

Název/Funkce

St. Florian, 06.07.2017

Místo/Datum


MEINHART
Kabel Österreich GmbH
Westbahnstraße 6
A-4490 St. Florian

Podpis

Teljesítménynyilatkozat

DOP Nr: M75006

Meinhart Kabel Österreich GmbH Westbahnstrasse 6 A - 4490 St.Florian www.meinhart.at
--

A terméktípus egyedi azonosító kódja:	J-Y(ST)Y						
Felhasználás célja(i):	Villamosenergia ellátása épületekben- tűz és füst keletkezés korlátozása						
Az AVCP-rendszer(ek):	System 3						
Harmonizált szabvány:	EN50575:2014 + A1:2016						
A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) (tüzzel szembeni)	Eca						
Veszélyes anyagok:	NPD						
A gyártó egyedi azonosító kódja:	■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■	■ ■ ■			
Gyártó DOP számja:	EC20170008	0660	454112000	17-E3040-1			
Bejelentett ellenőrző:	51	51	2479	366			
Ellenőrzött év:	2017	2017	2017	2017			

A gyártó egyedi azonosító kódja:							
Gyártó DOP számja:							
Bejelentett ellenőrző:							
Ellenőrzött év:							

A gyártó azért, hogy a termék megfeleljen a teljesítménynyilatkozatban bejelentett jellemzőknek.

Kollmann Gerald / QM

Név/Beosztás

St.Florian, 06.07.2017

Hely/Dátum


MEINHART
Kabel Österreich GmbH
Westbahnstraße 6
A-4490 St. Florian

Aláírás